

- criticità e interventi relativi alla rete di approvvigionamento idrico
- criticità e interventi relativi alla rete di smaltimento delle acque
- viabilità di progetto
- direttrici di sviluppo delle reti all'interno degli ambiti di trasformazione

CRITICITA' E INTERVENTI DIFFUSI SUL TERRITORIO

CRITICITA': rete fognaria per lo più mista
INTERVENTO: sostituzione reti miste con reti separate

CRITICITA': presenza di ambiti consolidati non completamente attuati e di ambiti di trasformazione che graveranno sulle reti esistenti
INTERVENTO: servire le aree di espansione con nuove reti ovvero procedere con il potenziamento delle esistenti coordinando l'esecuzione delle nuove infrastrutture con quelle già esistenti

CRITICITA': situazione funzionale di alcuni manufatti non ottimale
INTERVENTO: intervento di manutenzione;
le vasche Pelucco, Beata, Foppa della Luna, Pra dei Pom e Tegagn necessitano della revisione del batterizzatore
tutte le vasche, ad eccezione di Talamant e Tegagn, richiedono l'istallazione di un misuratore di portata.

CRITICITA': possibile carenza futura dell'apporto idrico per l'attuazione delle espansioni edilizie
INTERVENTO: in sede di attuazione degli ambiti verifica dei carichi idraulici aggiuntivi e dimensionamento delle condotte

CRITICITA': località Comignane non collettata
INTERVENTO: collettamento dell'area

CRITICITA': via Provinciale fognatura in crisi durante precipitazioni abbondanti
INTERVENTO: necessario realizzare un nuovo collettore per sole acque bianche

CRITICITA': via Torre presenza fognatura mista
INTERVENTO: necessario realizzare un nuovo collettore per sole acque bianche

CRITICITA': incrocio via Provinciale via Galilei soggetto ad allagamento
INTERVENTO: sistemazione delle reti in concomitanza alla realizzazione della rotonda stradale (nuovi pozzi disperdenti)

CRITICITA': in prossimità dell'incrocio con via delle Sorti, il sifone di attraversamento sotto la ferrovia non è adeguato a smaltire le portate delle acque meteoriche
INTERVENTO: sostituzione del sifone

CRITICITA': nell'area industriale perdita significativa non puntualmente localizzata a causa del malfunzionamento delle saracinesche (perdite in chiusura) presenti
INTERVENTO: sostituzione saracinesche e localizzazione e intervento sulla rete al fine di eliminare la perdita

CRITICITA': località Montecampione non completamente collettata (presidi depurativi singole abitazioni)
INTERVENTO: collettamento dell'area

CRITICITA': tratto di condotta Val Negra obsoleto (ora disattivato)
INTERVENTO: riqualificazione del tratto al fine di assolvere a pieno alla funzione di alternativa nel caso di guasto della nuova condotta forzata

CRITICITA': a Vissone via Vissone Inferiore perdite sostenute nella tubazione per vetustà
INTERVENTO: sostituzione della vecchia tubazione

CRITICITA': condotta tra sorgente Saltari e cabina Val Negra obsoleta e di diametro insufficiente
INTERVENTO: sostituzione della condotta

CRITICITA': /
INTERVENTO: presa Val Negra disattivata potenziale riattivazione con captazione di nuova sorgente

CRITICITA': località Vissone malfunzionamento del depuratore
INTERVENTO: collettamento dell'area al collettore consortile di Costa Volpino

CRITICITA': località Solato malfunzionamento del depuratore
INTERVENTO: collettamento dell'area al collettore consortile di Costa Volpino

CRITICITA': località Minolfa malfunzionamento della vasca imhoff
INTERVENTO: collettamento dell'area alla rete fognaria comunale

CRITICITA': /
INTERVENTO: località Minolfa: progetto di realizzazione di nuovo pozzo

CRITICITA': a Beata in Piazza Maria Ausiliatrice malfunzionamento delle saracinesche nel pozzetto
INTERVENTO: sostituzione saracinesche

CRITICITA': allagamenti a monte della chiesa della frazione Beata
INTERVENTO: programmare indagini sul problema ed interventi risolutivi

CRITICITA': loc Beata, incrocio con via Dossi, i tratti della fognatura mista presentano una sezione insufficiente
INTERVENTO: sostituzione delle tubazioni

CRITICITA': allagamenti all'incrocio tra la via Provinciale e via Giovanni Paolo
INTERVENTO: programmare indagini sul problema ed interventi risolutivi

CRITICITA': via Verga allagamenti
INTERVENTO: programmare indagini sul problema ed interventi risolutivi

